

Landesumweltshygienisches Institut
Rektor

Ebro Armaturen Kft.
Budapest
Márvány u. 17.

Budapest, am 27. Oktober 2014
Aktenzeichennummer von OKI: 6645/2014
Sachbearbeiterin: Ágnes Sebestyén

Betreff: Anwendung der Zwischenflanschklappen Typ Z011A und Z014A mit EPDM-Manschette auch in TS-Wellenausführung in der Trinkwasserversorgung – Hersteller: EBRO ARMATUREN GmbH (Deutschland)

Wir schicken unser Gutachten in diesem Thema.

GUTACHTEN

Anwendung der Zwischenflanschklappen Typ Z011A und Z014A mit EPDM-Manschette auch in TS-Wellenausführung in der Trinkwasserversorgung – Hersteller: EBRO ARMATUREN GmbH (Deutschland)

Die Firma EBRO ARMATUREN Kft. (Budapest) hat um unseres Gutachten gefragt, für die hygienische Anwendbarkeit der Zwischenflanschklappen Typ Z011A und Z014A mit EPDM-Manschette und TS-Wellenausführung in der Trinkwasserversorgung – Hersteller: EBRO ARMATUREN GmbH (Deutschland).

Name des Ansuchers:	EBRO ARMATUREN Kft. Márvány u. 17. 1012 Budapest
Hersteller:	EBRO ARMATUREN GmbH Karlstr. 8. D-58135 Hagen Deutschland
Produktbezeichnung:	Zwischenflanschklappen Typ Z011A und Z014A mit EPDM-Manschette auch in TS-Wellenausführung
Anwendungsgebiet:	Trinkwasserversorgung (bis 30°C)

Die untere Tabelle beinhaltet die, mit Wasser berührenden Stoffe der Zwischenflanschklappen entsprechend der geschickten Unterlagen.

Der Ansucher ist verantwortlich für den Wahrheitsinhalt der eingeschickten, technischen Unterlagen.

mit dem Wasser berührenden Bestandteile	Werkstoff/Typ	Hersteller
Manschette, Dichtungen	EPDM ¹	-
Scheibe	Edelstahl/1.4408 (G-X5CrNiMo19-11-2)	EBRO Armaturen GmbH Karlstr. 8., D-58135 Hagen Deutschland

¹ Der Hersteller hat uns die Unterlagen des Werkstoffs zugeschickt, aber diese Unterlagen sind geheim.

Die Zusammensetzung des Edelstahls ist geeignet für unsere Qualifizierungsprinzipien. Wir halten die Laboruntersuchung aufgrund zugeschickten Unterlagen für nicht notwendig. Wenn der Verbraucher die von uns vorgeschriebenen Bedienungen einhält, dann dürfen diese Armaturen im Gebiet des Kaltwassersystems nutzen. Die vorgegebene Anwendungsbedingungen sind in der beigefügten Bedienungsanleitung beinhaltet.

Anwendungserlaubniss diesen Produkten aus hygienischer Ansicht entsteht unter folgenden Bedingungen:

1. Die Werkstoffe müssen der beigefügten Unterlagen entsprechend sein.
2. Unser Gutachten geeignet ausschließlich für hygienische Anwendung. Wir haben diese Produkte für andere Anwendungen (technologische, technische) nicht überprüft.

Der Benutzer muss immer durch die Bedienungsanleitung über den folgenden Vorschriften informiert werden:

3. Die Temperatur des mit dem Produkt berührenden Wassers darf nicht mehr als 30°C sein. Keine Qualitätsverschlechterung des Trinkwassers darf durch das Produkt verursacht werden.

4. Bei der Reinigung des Produktes muss man die Verordnung 201/2001 (X.25.) und 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVm berücksichtigen.
5. Wir schlagen vor, dass das Produkt nach der Installation und vor der ersten Nutzung durchgespült wird. Während des Durchspühlens entstandenes Wasser darf man als Trinkwasser nicht nutzen.

Das Produkt wird mit diesem Gutachten von OTH nicht automatisch registriert. Sie können mittels unseres Gutachtens beantragen die Registration von dem Landesamtshauptartzlichen Amt. Unser Gutachten ist bis 1 Jahr von der Ausgabe gültig.

Wir halten die Überprüfung des Produktes für nicht notwendig. Die regelmäßige Überprüfung muss vom Ansucher binnen 5 Jahren von der Registrierung veranlasst werden. Während der Überprüfung kann eine vereinfachte Kontrolle wegen der Qualität durchgeführt werden.

Das Gutachten darf ausschließlich mit vollem Volumen genutzt und kopiert werden.

Staatlicher Volksgesundheitlicher und amtsärztlicher Dienst
Landesamtshauptartzliches Amt

Aktenzeichennummer: KEF-25691-2/2014.
Betreff: Bestätigung der Registratur
Sachbearbeiterin: Kinga Horváth
Telefonnummer: +36-1-476-1278
Beilage: Bedienungsanleitung

BESTÄTIGUNG

der Anmeldung der Stoffe, Produkte, die sich direkt mit Trinkwasser und
Gebrauchswarmwasser/Warmwasser berühren

Laut Landesverwaltungsregelung 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) und 1991. évi XI. törvény 7. § - es handelt sich um die Qualitätsanforderungen und die Kontrolle des Trinkwassers – werden Zwischenflanschklappen Typ Z011A und Z014A mit TS-Wellenausführung im Gebiet der Wasserversorgung registriert:

Registrationsnummer: KEF-25691-2/2014
Daten der Handelsfirma:
Name der Handelsfirma: EBRO ARMATUREN Kft.
Adresse der Handelsfirma: 1012 Budapest, Márvány u. 17. V. em.
Daten des Herstellers:
Name des Herstellers: EBRO ARMATUREN GmbH.
Adresse des Herstellers: D-58135 Hagen, Karlstr. 8.

Produktbezeichnung:
Zwischenflanschklappen Typ Z011A und Z014A mit EPDM-Manschette auch in TS-Wellenausführung
Anwendungsgebiet der Produkte: Trinkwasserversorgung (bis 30°C)

Der Anmelder hat die Gebühr bezahlt.

Das Produkt kann durch das Gutachten – 6645/2014.- des Landesumweltshygienisches Institutes (OKI) und durch das Einhalten der beigefügten Bedienungsanleitung verkauft werden.

Der Anmelder und die Händler müssen immer die Kunden laut Regelung 8/A.§ (3) über die Bedienungen der Produkte informieren.

Die Überprüfung der in Registration genommenen Produkten muss von dem Anmelder binnen 5 Jahren von der Ausgabe der Bestätigung veranlasst werden.

Budapest am 05. November 2014