



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6330CP0297

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 16, CH-1180 Rolle
Vertreiber <i>distributor</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 16, CH-1180 Rolle
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Druckminderer für Kaltwasser (6330)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckminderer für Kaltwasser in der Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	D04FM
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DM 010/16 vom 19.08.2016 (TZW) Baumusterprüfung: DM 017/13 vom 05.08.2014 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 158/16 vom 05.12.2016 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0228/15 vom 30.09.2015 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 141/16 vom 20.07.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.08.2024 / 19-0324-WNV

70028-04-A-DE

08.08.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
D04FM-3/8A	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 10	Anschluss: 3/8"
D04FM-1/2A	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15	Anschluss: 1/2"
D04FM-3/4A	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	Anschluss: 3/4"



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6330CP0297

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 16, CH-1180 Rolle
Distributor <i>Vertreiber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 16, CH-1180 Rolle
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water: cold water pressure reducing valve (6330)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	cold water pressure reducing valve for the drinking water installation
Model <i>Modell</i>	D04FM
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: DM 010/16 from 19.08.2016 (TZW) type testing: DM 017/13 from 05.08.2014 (TZW) UBA-Guideline: KA 0205/16 from 19.10.2016 (TZW) hygienic testing: MO 158/16 from 05.12.2016 (TZW) KTW testing: KA 0228/15 from 30.09.2015 (TZW) hygienic testing: MO 141/16 from 20.07.2016 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	05.08.2024 / 19-0324-WNV

70028-04-A-DE

08.08.2019 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
D04FM-3/8A	noise emission class: II pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 10	connection: 3/8"
D04FM-1/2A	noise emission class: II pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	connection: 1/2"
D04FM-3/4A	noise emission class: II pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	connection: 3/4"

DW-6330